



ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ «ВИНЧА»

Именовано тело за оцењивање усаглашености

"VINCA" Institute of Nuclear Sciences, Serbia
Body Appointed for Conformity Assessment



На основу члана 13. Правилника о електричној опреми намењеној за употребу у оквиру одређених граница напона («Службени гласник РС» бр. 25/16) и Решења о проширењу обима именованја бр. 021-00-116/2011-08 од 01.12.2011. Министарства економије и регионалног развоја, на захтев

„SEMO“ doo, Bulevar Nikole Tesle bb, 18000 Niš

издаје се

ПОТВРДА О УСАГЛАШЕНОСТИ бр. VINCA.PU.19.AD109 CONFIRMATION OF CONFORMITY No.

Произвођач:
Manufacturer

Zhejiang Chint Electrics Co.Ltd., No.1, Chint Road, Chint Industrial Zone, North Baixiang, Yueqing, Zhejiang Province, P.R.China

Производ, тип (модел):
Product, Type (model)

Automatski osigurači CHINT
NXB-63

Карактеристике производа:
Product characteristics

Ue: AC 220 V/230 V/240 V (1P, 1P+N, 2P), AC380 V/400 V/415 V (2P, 3P, 3P+N, 4P);
In: 1 A, 2 A, 3 A, 4 A, 6 A, 10 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 40 A, 50 A, 63 A;
Instantaneous tripping current: B, C, D;
Icn=Ics=6000 A (1P, 1P+N, 2 P (AC380 V/400 V/415 V), 3P, 3P+N, 4P);
Icn=10000 A Ics=7500 A (2P (AC220 V/230 V/240 V), 1P, 1P+N, 2P, 3P, 3P+N, 4P);
Uimp: 4 kV

Стандард:
Standard

IEC 60898-1:2002+A1:2002+A2:2003

Извештај о оцењивању бр.
Assessment Report No.

CN-PU 116/19 od 15.05.2019.

Рок важења потврде:
Attestation validity

do 15.05.2024.

На основу прегледа достављене техничке документације произвођача и декларације о усаглашености, потврђује се да наведена електрична опрема задовољава безбедносне захтеве Правилника о електричној опреми намењеној за употребу у оквиру одређених граница напона («Службени гласник РС» бр. 25/16).

On the basis of examination of the delivered manufacturer's technical documentation and declaration of conformity, it is certified hereby that the quoted electrical equipment complies with the safety provisions of Rulebook on the electrical equipment intended for use within certain voltage limits ("Official Gazette of RS", No. 25/16).

На основу члана 14. и Прилога 5. наведеног Правилника, на предметни тип производа наноси се српски знак усаглашености.

On the basis of Article 14 and Annex 5 of the applied Rulebook, for the present type of product Serbian mark of conformity is applicable.

Датум
Date

15.05.2019.

Руководилац Центра за
противексплозиону заштиту CENEx
Manager of Center for
Explosion Protection CENEx

Мирослав Туфегџић, дипл. физ.



Биро за сертификацију
Извршни руководиоца
Executive Manager of
Certification Department

Др Предраг Поповић

Адреса: 11001 Београд, п.п. 522, Telefони: 011/3408-168, 011/630-8430
e-mail: biro@vinca.rs, http://www.vinca.rs